



**PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY
W TYCHACH**

ul. Budowlanych 131, 43 - 100 Tychy

URZĄD GMINY GOCZAŁKOWICE-ZDRÓJ	
Wpł. dnia	2018 -02- 02
L.dz.	860/18

☎ centr. 32 227-62-15, 227-56-37, 227-52-47

☎ sekr. /fax 32 219-31-77

e-mail psse.tychy@pis.gov.pl

http://pssetychy.pis.gov.pl

Tychy, dnia 25.01.2018r.

17/NS/HK.0615-1/1/18

Pani Gabriela Placha
Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
ul. Szkolna 13
43-230 Goczałkowice-Zdrój

**ROCZNA OCENA JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA PRZEZ
LUDZI DLA GMINY GOCZAŁKOWICE- ZDRÓJ W 2017r.**

Działając na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2017r., poz. 1261); art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2017r., poz. 328 z późn. zm.); § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294);

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tychach

na podstawie sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedstawicieli Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach w ramach monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych przez przedsiębiorstwo wodociągowe w ramach kontroli wewnętrznej, na terenie gminy Goczałkowice Zdrój.

stwierdza

w zakresie badanych parametrów w okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. woda była **przydatna do spożycia przez ludzi** zgodnie z obowiązującym w roku 2017r. rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2015r., poz. 1989);

Uzasadnienie

W okresie od 1 stycznia 2017r. do 31 grudnia 2017r. w ramach prowadzonego monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, badania próbek wody obejmowały badania mikrobiologiczne, fizykochemiczne, organoleptyczne oraz badania stężeń


promieniotwórczości w wodzie. Próbki wody pobierane były: ze studzienek zakupowych i wodomierzowych, przepompowni, zakładów uzdatniania wody punktów zlokalizowanych na sieci wodociągowej.

Przedstawiciele PPIS w Tychach pobrali ogółem 15 próbek wody do badań fizykochemicznych i 16 próbek wody do badań mikrobiologicznych, natomiast AZK Sp. zo.o. w Goczałkowicach - Zdroju pobrało 6 próbek do badań fizykochemicznych i mikrobiologicznych w ramach monitoringu kontrolnego i 1 próbkę wody w ramach rozszerzonych badań monitoringu przeglądowego. Analiza jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej ww. próbek wody nie budziła zastrzeżeń – w pobranych próbkach wody nie stwierdzono przekroczeń parametrów mikrobiologicznych i fizykochemicznych, które mogłyby zagrozić zdrowiu osób spożywających tą wodę oraz pogorszyć jej ocenę organoleptyczną dokonywaną przez konsumentów.

Po rozpatrzeniu wszystkich sprawozdań z badań wody wykonanych w 2017r. stwierdzono, że w zakresie badanych parametrów monitoringu kontrolnego i przeglądowego woda na terenie gminy Goczałkowice Zdrój spełniała wymagania określone w załącznikach nr 1- 4 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 listopada 2015r. (Dz. U. z 2015r. poz. 1898) i była przydatna do spożycia przez ludzi.

Otrzymują:

1. Wójt Gminy Goczałkowice-Zdrój
43-230 Goczałkowice – Zdrój, ul. Szkolna 13
2. Administracja Zasobów Komunalnych Sp. z o.o.
43-230 Goczałkowice – Zdrój, ul. Szkolna 13
3. NS/HK aa.

Zastępca
Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego
w Tychach

mgr Gabriela Niełzta